



Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete

kategória - MIMO DOMÁCNOSŤ - (odber plynu do 60 tis. m³/rok)

SKSPDIS010710004443

Miesto dodávky (POD)

8000080117

Evidenčné číslo

Žiadateľ o pripojenie:

Obchodné meno: **Obec Dobrá Niva**
 Sídlo: **Námestie SNP 47/9, 96261 Dobrá Niva**
 IČO: **00319830**
 Tel.kontakt: **045/5382352**

Prevádzkovateľ distribučnej siete:

SPP – distribúcia, a.s.
 Mlynské nivy 44/b
 825 11 Bratislava
 IČO: 35910739, Zápis v Obchodnom registri:
 Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B

Odborné miesto:

kpt. Nálepku

Ulica

576

Parcelné číslo

Dobrá Niva

Obec / Mesto

Dobrá Niva

Katastrálne územie

Pripojenie odberného plynového zariadenia (OPZ) žiadateľa k distribučnej sieti prevádzkovej spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s. sa zrealizuje za podmienok uvedených v tomto Vyjadrení k žiadosti o pripojenie OPZ budúceho odberateľa plynu mimo domácnosti k distribučnej sieti.

1. Technické parametre pripojenia

Typ pripojenia: OSADENIE REGULAČNEJ ZOSTAVY A MERADLA ZEMNÉHO PLYNU

Určené meradlo zemného plynu: membránový plynomer s tepl. komp. BK - G16 MT, DN 40

Pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti a miesto pripojenia:

Odborné plynové zariadenie žiadateľa o pripojenie bude pripojené do existujúcej distribučnej siete STL pripojovaciemu plynovodu (PP) z polyetylénového materiálu, D 40 s prevádzkovým pretlakom plynu max. PN 295 kPa za už osadeným hlavným uzáverom plynu (HUP). PP sa nachádza pred parcelou žiadateľa (č. parcely 578/3) – ID úseku iGIS - 1989637.

Ak žiadateľ pri budovaní pripojenia zistí, že je nutné zmeniť polohu existujúceho HUP (skrútiť, predĺžiť alebo preložiť existujúci PP) je povinný kontaktovať SPP-distribúcia a.s. za účelom uzavretia „Dodatku k zmluve o pripojení“, v ktorom budú definované nové technické podmienky.

Odborné plynové zariadenie (OPZ) žiadateľa o pripojenie bude pripojené k existujúcemu STL pripojovaciemu plynovodu (PP), po splnení podmienok určených v týchto technických podmienkach pripojenia:

Meracia a regulačná zostava (MaRZ) :**MaRZ ZRIADUJE ŽIADATEĽ O PRIPOJENIE (okrem určeného meradla plynu), a bude spĺňať tieto kritériá:**

Pozostáva zo skrinky, hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu a ostatných montážnych komponentov.
 Bude umiestnená parc. č. 576 tak, aby skrinka bola otvárateľná a prístupná z verejného priestranstva.
 Výška osadenia MaRZ v oplození alebo v murive bude minimálne 1m nad úrovňou terénu.
 Priestor skrinky musí umožniť bezpečnú montáž a demontáž regulátora tlaku plynu, určeného meradla zemného plynu a celého príslušenstva bežným náradím.

Hlavný uzáver plynu (HUP): HUP - existujúci

HUP je guľový uzáver pred regulátorom tlaku plynu/pred meradlom (v smere prúdenia plynu).

Regulátor tlaku plynu (RTP) :

RTP ZRIADUJE ŽIADATEĽ O PRIPOJENIE je umiestnený v MaRZ a musí mať platnú revíziu správu.

Meranie zemného plynu:**Meracia zostava:**

Plynomer: **membránový plynomer s tepl. komp. BK - G16 MT, DN 40 (spotrebič 100+80kW)**

Tlak na meraní: **2 kPa**

Meraciu zostavu požadujeme umiestniť v zmysle zistených skutočností – na fasádu bytového domu do samostatnej skrinky MaR, prístupnej z verejného priestranstva.

Meraciu zostavu na OPZ odberateľa, pripravenú v zmysle tu uvedených požiadaviek, dodá a namontuje SPP - distribúcia, a.s.

SPP-distribúcia, a.s. si vyhradzuje právo zmeny navrhutej meracej zostavy.

Doplňujúce požiadavky:

V časti meranie požadujeme:

- Meranie realizovať bez obtoku plynomera
- Pred a za plynomer osadiť plynotesné uzávery, umožňujúce výmenu meradla – prednostne guľové uzávery
- V úseku za plynomerom a pred prvým uzáverom za plynomerom vysadiť odbočku s guľovým uzáverom na odvzdušnenie meracej rady, zaústenú podľa potreby do odľukového potrubia
- Pred plynomer osadiť ukazovací tlakomer v kovovom puzdre, rozsah 0-4kPa, Ø160 mm, presnosť 1,6%



Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete

kategória - MIMO DOMÁCNOSŤ - (odber plynu do 60 tis. m3/rok)

SKSPDIS010710004443

Miesto dodávky (POD)

8000080117

Evidenčné číslo

- Umiestnenie a pripojenie plynomera vypracovať podľa STN 38 6442 a TPP 934 01 (zariadenia na meranie množstva plynu)

V prípade nejasností a pre získanie ďalších doplňujúcich technických podkladov pre spracovanie konštrukčnej dokumentácie merania môže zodpovedný projektant ešte pred začatím prác na projekte osobne kontaktovať technika prevádzky MTS, SPP - distribúcia, a.s. (Ivan Mázor, 45/242 4505, ivan.mazor@spp-distribucia.sk). Spracovanú PD časť "meranie" odporúčame ešte pred posúdením oprávnenou právnickou osobou z hľadiska bezpečnostno-technických požiadaviek predložiť na konzultáciu/pripomienkovanie technikovi prevádzky MTS (v elektronickej forme – formát „pdf“).

Po spracovaní konštrukčnej projektovej dokumentácie – „časť meranie“ ju požadujeme predložiť na schválenie na SPP - distribúcia, a.s., oddelenie prevádzky v nasledovnom rozsahu:

1. Kompletný samostatný projekt inštalácie plynomera (PD plyn), vzťahujúci sa priamo k miestu jeho inštalácie vrátane uzatváracích armatúr, meradiel tlaku a teploty (technická správa a detailný výkres MaR časti) – môže byť súčasťou spoločnej PD plynovej časti OPZ

Po odsúhlasení kompletnej PD oddelením prevádzky SPP – distribúcia, a.s. žiadateľ zabezpečí posúdenie PD oprávnenou právnickou osobou z hľadiska bezpečnostno-technických požiadaviek na základe Vyhl. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, podľa časti IV – plyn, skupina B, písm. f) až g) (Príloha č.9).

Upozornenie: Pri zistenom nesúlade prípravy meracieho miesta so schválenou a odovzdanou PD, pri nedostatkoch v dokumentácii a zlej kvalite odvedených prác nebude meracia zostava inštalovaná do doby odstránenia nedostatkov. V deň úspešnej montáže meracej zostavy SPP - distribúcia, a.s. na vlastné náklady zabezpečí prvú úradnú skúšku na elektronickej prepočítavači, ktorú vykoná zástupca/inšpektor oprávnenej právnickej osoby v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z.

Odberné plynové zariadenie (OPZ):

OPZ ZRIADUJE ŽIADATEĽ O PRIPOJENIE a za technické riešenie OPZ zodpovedá projektant a odborný pracovník plynových zariadení.

2. Činnosti prevádzkovateľa distribučnej siete (PDS) a žiadateľa v procese pripojenia

SPP-distribúcia, a.s. ako PDS zabezpečuje: MONTÁŽ URČENÉHO MERADLA ZEMNÉHO PLYNU (určené meradlo bude osadené v skrinke, ktorú zabezpečuje žiadateľ o pripojenie).

ŽIADATEĽ O PRIPOJENIE ZABEZPEČUJE NA VLASTNÉ NÁKLADY:

1. Dodávku a montáž RTP, skrinky a ostatných montážnych komponentov, vrátane potrebnej projektovej dokumentácie v ktorej bude spracované i prepojenie s existujúcim pripojovacím plynovodom.
2. Zabezpečenia príslušných povolení (dotknutých orgánov i vlastníkov nehnuteľností).
3. Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu odberného plynového zariadenia (OPZ).
4. Ak si to skutkový stav vyžiada i skrátenie existujúceho pripojovacieho plynovodu.

Za technické riešenie PP a OPZ žiadateľa zodpovedá projektant a odborný pracovník plynových zariadení.

Žiadateľ je povinný realizovať výstavbu plynových zariadení v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, a v zmysle príslušných STN, STN EN, TPP, PTN a ostatných súvisiacich predpisov.

3. Postup žiadateľa pri osadení MaRZ

Žiadateľ je povinný zaslať projektovú dokumentáciu na odsúhlasenie PDS na oddelenie prevádzky **Havranské 1, 974 04 Banská Bystrica**.

Súčasťou predkladanej projektovej dokumentácie musí byť časť „Meranie plynu“:

- o Protokol o určení vonkajších vplyvov
- o Samostatný projekt inštalácie elektronickeho prepočítavača plynu (technická správa s vyhodnotením iskrovej bezpečnosti prepočítavača a plynomera, zapojovacia schéma prepočítavača a plynomera, schéma uzemnenia/pospojovania,...)
- o Samostatný projekt inštalácia plynomera, vrátane uzatváracích armatúr, meradiel tlaku a teploty (technická správa, detailný výkres časti MaR,...)

Do dokladovej časti projektovej dokumentácie žiadame priložiť originál resp. kópiu Zmluvy o pripojení vrátane vyjadrenia k žiadosti o pripojenie. Zároveň je žiadateľ povinný predložiť na schválenie projektovú dokumentáciu okrem analógovej (papierovej) aj v elektronickej forme (formát.pdf).



Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete

kategória - MIMO DOMÁCNOSŤ - (odber plynu do 60 tis. m³/rok)

SKSPDIS010710004443

Miesto dodávky (POD)

8000080117

Evidenčné číslo

Adresy na zaslanie projektovej dokumentácie sú uvedené na web stránke SPP distribúcia, a.s.
http://www.spp-distribucia.sk/sk_kontakty/sk_poskytovanie-stanovisk

Po odsúhlasení kompletnej PD oddelením prevádzky SPP – distribúcia, a.s. **žiadateľ zabezpečí posúdenie PD oprávnenou právnickou osobou** z hľadiska bezpečnostno-technických požiadaviek na základe Vyhlášky 508/2009, príloha č.1, III. časť - elektro, skupina A, pís. e), ako aj podľa časti IV – plyn, skupina B, pís. f)-g) (príloha č.9). Žiadateľ je povinný zabezpečiť realizáciu osadenia MaRZ iba prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá je odborne spôsobilá na vykonávanie činností v plynárenstve v zmysle v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. odporúča oprávnené osoby uvedené na www.spp-distribucia.sk.

UPOZORNENIE:

V prípade realizácie prác vykonaných neoprávnenou osobou nebudú splnené podmienky pripojenia a PDS nenainštaluje meradlo zemného plynu.

Po zrealizovaní všetkých prác na osadení MaRZ je žiadateľ (oprávnená osoba) povinný odovzdať PDS na oddelenie prevádzky, tieto doklady (vo fotokópii):

Právne doklady:

1. Zmluva o pripojení k DS, vrátane Vyjadrenia k žiadosti o pripojenie OPZ k distribučnej sieti
2. Všetky vyjadrenia k projektovej dokumentácii v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), ak boli vydané (napr. rozkopávkové povolenie, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí...)
3. Stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby
4. Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby (medzi zhotoviteľom a investorom a investorom a prevádzkovateľom)

Technická dokumentácia

1. Projektová dokumentácia osadenie DRZ, vrátane regulácie tlaku plynu a merania
2. Osvedčená konštrukčná dokumentácia – časť Meranie plynu - oprávnenou právnickou osobou pre VTZ plynové a VTZ elektrické
3. Odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii – časť Meranie plynu, vydané oprávnenou právnickou osobou pre VTZ plynové a VTZ elektrické
4. Správa o odbornej prehliadke a skúške DRZ
5. Zápis o tlakovej skúške DRZ
6. Správa o odbornej prehliadke a skúške uzemnenia OPZ, vrátane ochrany pred statickou elektrinou a ochrany pred bleskom
7. Správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia (iba v prípade, ak sa pre elektronický prepočítavač plynu s napäťovým zdrojom vyžaduje prívod elektrickej energie)
8. Protokol o určení vonkajších vplyvov
9. Geodetické porealizačné zameranie skutočného zhotovenia stavby, vrátane prepojenia na existujúcu distribučnú sieť v analógovej (papierovej) forme a digitálnej forme (súradnicový systém S-JTSK, trieda presnosti 3, spracovanie v grafickom systéme MicroStation s geodetickou nadstavbou TePlyn v. 3.7.)
10. Typový technologický postup (vrchný list)

Doplnenie:

Uvedený zoznam dokumentov môže byť ešte doplnený a spresnený vo vyjadrení SPP-D (oddelenia prevádzky) k projektovej dokumentácii.

Po úspešnom odovzdaní všetkých požadovaných dokladov na oddelenie prevádzky doplniť adresu príslušného LC, pracovník SPP-D vystaví žiadateľovi „Potvrdenie o odovzdaní a prevzatí kompletnej dokumentácie pripojovacieho plynovodu a/alebo meracej a regulačnej zostavy“, ktoré je žiadateľ povinný priložiť k Žiadosti o montáž meradla.

4. Montáž meradla zemného plynu

Po vybudovaní OPZ a jeho dopojení do MaRZ predloží žiadateľ poštou alebo osobne v Zákazníckej kancelárii (adresy zákazníckych kancelárií: www.spp-distribucia.sk), za účelom montáže určeného meradla zemného plynu tieto doklady od OPZ:

1. Žiadosť o realizáciu pripojenia k distribučnej sieti a montáž meradla
2. Správa o odbornej prehliadke a skúške OPZ – kópia
3. Zápis o tlakovej skúške OPZ – kópia (nie starší ako 5 mesiacov)
4. Potvrdenie o odovzdaní a prevzatí kompletnej dokumentácie osadenia regulačnej zostavy a meradla zemného plynu (pripojovacieho plynovodu) (vydaný oddelením prevádzky) – kópia (tento zápis nie je možné nahradiť Zápisom o odovzdaní stavby)

Žiadateľ je povinný min. 30 dní pred predpokladaným začiatkom odberu (dňom montáže určeného meradla) uzavrieť s dodávateľom zemného plynu Zmluvu o dodávke zemného plynu.



Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete

kategória - MIMO DOMÁCNOSŤ - (odber plynu do 60 tis. m³/rok)

SKSPDIS010710004443

Miesto dodávky (POD)

8000080117

Evidenčné číslo

Vlastníkom MaRZ je žiadateľ o pripojenie. SPP – distribúcia, a.s. distribuuje zemný plyn do OPZ na základe podmienok dohodnutých v Zmluve o pripojení k distribučnej sieti.

Žiadateľ (odberateľ plynu) je povinný udržiavať pripojené OPZ v zodpovedajúcom technickom stave počas celej doby pripojenia.

Zriaďovať nové odberné plynové zariadenie, rozširovať alebo rekonštruovať existujúce odberné plynové zariadenie, ktorého prevádzkou sa zmenia technické a obchodné podmienky odberu plynu, možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete, na ktorú je pripojený.

Zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nameraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu, bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete je zakázané.

UPOZORNENIE:

Toto vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia orgánov verejnej správy (napr. stavebného úradu) ani fyzických alebo právnických osôb vyžadovaných na realizáciu plynových zariadení uvedených v tomto vyjadrení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Uvedené stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia je povinný žiadateľ zaobstaráť si sám na vlastné náklady.

Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. nezodpovedá za nevydanie potrebných rozhodnutí, stanovísk alebo súhlasov, ani za skutočnosť, že v prípade ich neudelenia nie je možné pripojenie realizovať iným spôsobom tak, aby boli splnené podmienky uvedené v Technických podmienkach spoločnosti SPP – distribúcia, a. s. ako prevádzkovateľa distribučnej siete.

Za podmienky splnenia vyššie uvedených TPP,
PDS s pripojením OPZ k DS:

SÚHLASÍ

Predpokladaný termín pripojenia
odberného miesta:

2/2017 mesiac/rok

Dátum vypracovania vyjadrenia:

13. 1. 2017

Spracovateľ vyjadrenia:

Ing. Jozef Zelník, technik pre pripájanie do distribučnej siete, tel.:0850 269 269

Podpis a pečiatka

Použité skratky v texte: PZ – Plynárenské zariadenie, PP – Pripojovací plynovod, DS – Distribučná sieť, PDS – Prevádzkovateľ distribučnej siete, MaRZ – Meracia a regulačná zostava, RTP – Regulátor tlaku plynu, OPZ – Odberné plynové zariadenie, TPP – Technické podmienky pripojenia, MZ – Meracie zariadenie, PD – Projektová dokumentácia, HUP – Hlavný uzáver plynu